



**Акт периодического технического освидетельствования лифта
№ 016420-219Т от 7 сентября 2021 г.**

Мною, специалистом Гавриловым А.Ю.
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ Р 53783-2010**

Идентификационный №: 016420 Заводской №: 016420

Адрес установки: Московская область, г.Чехов, Вишневая, 3

Наименование заказчика: ООО УК "Порядок"

Наименование специализированной организации: ИП Силаева А.Л.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта:

1. При техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты не обнаружены.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
Дефектов не обнаружено			

Рекомендации

Специалист



(Подпись)

Гаврилов А.Ю.

(Ф.И.О.)