



**Акт периодического технического освидетельствования лифта
№ 050903-2211Т от 9 ноября 2022 г.**

Мною, специалистом Сибякиным А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ Р 53783-2010**

Идентификационный №: 050903 Заводской №: 050903

Адрес установки: Московская область, г.Чехов, Чехова, 12А, п.1

Наименование заказчика: ООО УК "Порядок"

Наименование специализированной организации: ИП Силаева А.Л.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта:

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Не отрегулирована работа замка двери шахты 3 этажа	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.4.15	До 9 декабря 2022 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.


Специалист



Сибякин А.В.

(Ф.И.О.)


ответственный за организацию
эксплуатации


(Подпись)

Аршинова О.В

(Ф.И.О.)

начальник участка по лифтам


(Подпись)

Капранов Р.В.

(Ф.И.О.)



Испытательный центр
ООО «Русь ЭО»

105203, РФ, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 8, эт.4, ком.408
ОГРН 1067758593980; тел. +7 (977) 643-00-08, e-mail: info@rus-eo.ru; web:https://rus-eo.ru

СПРАВКА

о результатах испытаний электрооборудования лифта

идентификационный номер 050903, установленного по адресу: г.Чехов, Чехова, 12А, п.1

Таблица 1. Результаты проверки безопасной эксплуатации лифта

№ п/п	Наименование работ	Результат
1	Визуальный осмотр	соответствует ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53780-2010
2	Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин	соответствует ГОСТ Р 53783-2010
3	Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки	соответствует ГОСТ Р 53783-2010
4	проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников	соответствует ГОСТ Р 53783-2010

Специалист:



(Ф.И.О.)

Справка выдана на основании протокола от 9 ноября 2022 г.