



**Акт периодического технического освидетельствования лифта  
№ 050905-2411Т от 8 ноября 2024 г.**

Мною, специалистом Сибякиным А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ 34583-2019**

Идентификационный №: 050905 Заводской №: 050905

Адрес установки: Московская область, г.Чехов, Чехова, 12А, п.3

Наименование заказчика: ООО УК "Порядок"

Наименование специализированной организации: ИП Силаева А.Л.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта:**

1. При техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты не обнаружены.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

**1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта**

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа
<b>Дефектов не обнаружено</b>		

**2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска**

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
<b>Дефектов не обнаружено</b>			

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

1. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.

Специалист

(Штамп специалиста)



(Подпись)

Сибякин А.В.

(Ф.И.О.)

Оригинал акта периодического технического освидетельствования получил:

Представитель заказчика

генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arshina', written over a horizontal line.

(Подпись)

Аршинова О.В.

(Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации

Начальник участка по лифтам

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kapranov', written over a horizontal line.

(Подпись)

Капранов Р.В.

(Ф.И.О.)