



Акт периодического технического освидетельствования лифта № 111235-232Т от 8 февраля 2023 г.

Мною, специалистом Сибякиным А.В.
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ Р 53783-2010**

Идентификационный №: 111235 Заводской №: 111235

Адрес установки: Московская область, г.Чехов, Вишневая, 2.

Наименование заказчика: ООО УК "Порядок"

Наименование специализированной организации: ИП Силаева А.Л.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта:

1. При техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты не обнаружены.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
Дефектов не обнаружено			

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.

Специалист



(Подпись)

Сибякин А.В.

(Ф.И.О.)

Оригинал акта периодического технического освидетельствования получил:

Представитель заказчика

генеральный директор

(Подпись)

Аршинова О.В.

(Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации

начальник участка по лифтам

(Подпись)

Капранов Р.В.

(Ф.И.О.)