Испытательный центр
ООО «Русь ЭО»

105203, РФ, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 8;
ОГРН 1067758593980; тел. +7 (977) 643-00-08, e-mail: info@rus-eo.ru; web:https//:rus-eo.ru

Акт периодического технического освидетельствования лифта № 63585-218Т от 5 августа 2021 г.

Мною, специалистом **Сибякиным А.В.**
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ Р 53783-2010**

Идентификационный №: **63585** Заводской №: **63585**
Адрес установки: **Московская область, г.Чехов, Лопасненская,5 л.2**
Наименование заказчика: **ООО УК "Порядок"**
Наименование специализированной организации: **ИП Силаева А.Л.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта:

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	**Ослабло крепление нижних упоров («башмачков») дверей шахты 5 этажа**	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 4 сентября 2021 г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист (подпись специалиста) ООО «Русь ЭО» ОГРН 1 067 758 593 980 Эксперт по оценке соответствия **Сибякин А.В.**
(Подпись) (Ф.И.О.)

Испытательный центр
ООО «Русь ЭО»

105203, РФ, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 8;
ОГРН 1067758593980; тел. +7 (977) 643-00-08, e-mail: info@rus-eo.ru; web:https//:rus-eo.ru

СПРАВКА

о результатах испытаний электрооборудования лифта

идентификационный номер 63585, установленного по адресу: г.Чехов, Лопасненская,5 л.2

Таблица1. Результаты проверки безопасной эксплуатации лифта

№ п/п	Наименование работ	Результат
1	Визуальный осмотр	соответствует ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53780-2010
2	Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин	соответствует ГОСТ Р 53783-2010
3	Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки	соответствует ГОСТ Р 53783-2010
4	проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников	соответствует ГОСТ Р 53783-2010

Специалист: ООО «Русь ЭО» ОГРН 1 067 758 593 980 Эксперт по оценке соответствия подпись проверена и верна

(штамп, подпись) (Ф.И.О.)

Справка выдана на основании протокола от 5 августа 2021 г.