



**Акт периодического технического освидетельствования лифта
№ 63315-238Т от 8 августа 2023 г.**

Мною, специалистом Сибякиным А.В.
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ Р 53783-2010**
Идентификационный №: 63315 Заводской №: 63315
Адрес установки: Московская область, г.Чехов, Лопасненская,3 л.2
Наименование заказчика: ООО УК "Порядок"
Наименование специализированной организации: ИП Силаева А.Л.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта:

1. При техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты не обнаружены.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта

| № п/п | Описание дефекта, неисправности, несоответствия | Обозначение нормативного документа |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Дефектов не обнаружено | | |

2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска

| № п/п | Описание дефекта, неисправности, несоответствия | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Дефектов не обнаружено | | | |

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Специалист

(Штамп специалиста)



(Подпись)

Сибякин А.В.

(Ф.И.О.)

Оригинал акта периодического технического освидетельствования получил:

Представитель заказчика

Генеральный директор

(Подпись)

Аршинова О.В.

(Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации

Начальник участка по лифтам

(Подпись)

Капранов Р.В.

(Ф.И.О.)